



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Республике Башкортостан

ОКПО 75823759 ОГРН 1050204210407 ИНН 0276090428 КПП 027601001

ул. Рихарда Зорге, д. 58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054,

Тел.: (347)248-72-17, 229-90-99, Факс: (347) 248-73-16

E-mail: rpnrb@02.rosпотребнадzor.ru

http://www.02.rosпотребнадzor.ru

30.05.2018 № *02-06-11034*

на № _____ от _____

О качестве воды в д. Волково

Уфимского района

Республики Башкортостан

Главе Администрации муниципального
района Уфимский район Республики
Башкортостан

В.П. Угарову

adm37@bashkortostan.ru

Уважаемый Вилорий Петрович!

В соответствии с Приказом Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан от 07.12.2017 №418 «Об утверждении мониторинговых точек лабораторного контроля за факторами среды обитания при проведении социально – гигиенического мониторинга в Республике Башкортостан в 2018 году» ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» проведены отборы проб воды из источников централизованных систем питьевого водоснабжения в д. Волково Уфимского района Республики Башкортостан.

Согласно протоколу лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» от 22.05.2018 №10431, проба холодной питьевой воды систем централизованного холодного питьевого водоснабжения, отобранная из водопроводной колонки расположенной по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Волково, мкр. «Солнечный-7» не соответствует обязательным требованиям п. 3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», а именно по показателям общая минерализация (сухой остаток) составляет $1102,0 \pm 99,2$ мг/дм³, при нормативе не более 1000 мг/дм³, «жесткость общая» составляет $13,9 \pm 2,1$ мг-экв/дм³, при нормативе не более 7 мг-экв/дм³.

В соответствии с п. 2.2. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения, должно соответствовать требованиям настоящих Санитарных правил.

Согласно п. 3.1. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

В связи с изложенным и в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», прошу Вас

принять управленческие решения по обеспечению населения д. Волково Уфимского района Республики Башкортостан холодной (питьевой) водой соответствующей гигиеническим требованиям.

О принятых решениях и проведенных мероприятиях необходимо проинформировать Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан **в срок до 28.06.2018.**

Приложение: копия протокола лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» от 22.05.2018 №10431 на 2 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя



А.С. Жеребцов