БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ

ӨФӨ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ

450057,БР, Өфө к, Цюрупа урамы, 6
тел.: (347) 272-23-47, факс: (347) 273-49-71
E-mail: adm37@bashkortostan.ru

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН

450057, г. Уфа, ул. Цюрупы 6
тел.: (347) 272-23-47, факс: (347) 273-49-71
E-mail: adm37@bashkortostan.ru

23.12.2019 № 13055

На № _____ от _____

Главам сельских поселений
муниципального района
Уфимский район Республики
Башкортостан

В соответствии с письмом государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей от 20.12.2019 года №9115-04 администрация муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, направляет рекомендации по своевременной и качественной подготовке организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в дни проведения Новогодних каникул.

Просим довести информацию до руководителей организаций, расположенных на территории Вашего сельского поселения.

Приложение: 3 л., 1 экз.

Заместитель главы
администрации

Р.М. Саматов

Филиппова Элина Аликовна,273-03-38
Васильева Светлана Александровна, 273-03-69

Приложение

РЕКОМЕНДАЦИИ

по своевременной и качественной подготовке организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в дни проведения Новогодних праздников.

1. Требования пожарной безопасности к объектам с круглосуточным массовым пребыванием людей.

Руководителям организации и учреждений с круглосуточным массовым пребыванием людей, заблаговременно необходимо:

- согласовать проведение праздничных мероприятий с органами государственного пожарного надзора;
- организационным приказом назначить ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий;
- ответственным лицам за проведение праздничных мероприятий должны пройти обучение по программе пожарно-технического минимума в организациях имеющих лицензию на данный вид деятельности;
- разработать инструкции по мерам пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий и инструкции по действию обслуживающего персонала при возникновении пожара. Довести данные инструкции до обслуживающего персонала под роспись;
- отработать действия обслуживающего персонала в случае возникновения пожара;
- обслуживающий персонал обеспечить электрическими фонарями из расчета не менее одного на каждого работника дежурного персонала.

2. При проведении новогодних мероприятий с массовым пребыванием людей запрещается:

- использовать пиротехнические изделия в любых помещениях;
- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;
- применять дуговые прожекторы, свечи, хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
- устанавливать елку вблизи дверей эвакуационных выходов и загромождать коридоры, проходы и подступы к средствам пожаротушения;
- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- применять для оформления помещений, изготовления маскарадных костюмов и т.п. тканевые материалы, вату, игрушки из нее, не обработанные огнезащитным составом, целлулоидные игрушки, изделия из поролона и других легковоспламеняющихся материалов. Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;

- содержать двери эвакуационных выходов во время представлений на труднооткрываемых запорах (замках). Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла и стулья. Допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы;

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений. Использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

- применять самодельные электрогирлянды, цветомузыкальные установки, электромузыкальную аппаратуру, устройства для вращения елок и создания эффектов мигания елочных гирлянд;

- устанавливать на путях эвакуации киоски по выдаче и продаже новогодних подарков;

- проводить ремонтные, окрасочные, огневые, сварочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы.

3. При использовании пиротехнических изделий запрещается:

- предпринимать любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению;

- применять изделия при сильном ветре, ближе 30 м от строений, деревьев, легковоспламеняющихся предметов, а также изделия с признаками разрушения или с истекшим сроком годности;

- разбирать изделия;

- производить пуск детьми, с рук, направлять фейерверк на людей, животных, строения;

- продавать лицам моложе 16 лет;

-уничтожение отказавших пиротехнических изделий, с признаками разрушения или с истекшим сроком годности, следует производить замачиванием в воде не менее 8 часов с последующей утилизацией с бытовыми отходами;

- за нарушение и невыполнение правил пожарной безопасности руководители и должностные лица объектов несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4. При организации торгового обслуживания и питания при проведении массовых мероприятий необходимо учитывать:

- обеспечение свободного доступа к пожарным гидрантам и другим водоисточникам для установки пожарной и другой специальной техники;

- обеспечение свободных проходов между торговыми рядами шириной не менее 2-х метров;

- исключение применения в конструкциях временных строений легковоспламеняющихся и пожароопасных материалов;

- исключение использования электрических гирлянд и иллюминаций, не имеющих сертификатов соответствия;

- обеспечение территории проведения мероприятий первичными средствами пожаротушения;

- оборудование деревянных строений автоматической пожарной

сигнализацией (автономными пожарными извещателями);

- недопущение применения теплогенерирующих газобаллонных установок без технических паспортов и инструкции по безопасному их применению;

- недопущение использования противопожарных расстояний для складирования горючих веществ и материалов, и установки декораций из горючих материалов;

- исключение использования пиротехнических изделий;

- минимальные противопожарные расстояния от деревянных торговых некапитальных строений до существующих зданий и сооружений должны составлять не менее 10 метров. Допускается устанавливать указанные строения в группы высотой не более 1 этажа, площадью не более 500 кв. м. с минимальным противопожарным расстоянием между группами не менее 15 метров;

- монтаж и эксплуатации электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий должен осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике;

- распорядительным документом должен быть установлен противопожарный режим на территории, организованы дежурства ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности.